



312-SO BK12+tynk²	
Tynk wewnętrzny	2,0
Blotki wypełnio-płaskowe	12,0
Tynk wewnętrzny	2,0
	16,0 m
331-SO GK10	
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Wanna mineralna (złożała akustyczna)	5,0
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
	10,0 m
332-SO GK12,5	
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Wanna mineralna (złożała akustyczna)	7,5
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
	12,5 m
333-SO GK15	
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Wanna mineralna (złożała akustyczna)	10,0
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
	15,0 m
334-SO GK20	
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Wanna mineralna (złożała akustyczna)	15,0
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
	20,0 m
341-SO GK7,5 szacht	
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Płyta GK wzmacniona	1,2 ²
Wanna mineralna (złożała akustyczna)	5,0
	7,5 m
401-SF Izolacja fundamentów	
Drenaż	1,0
Hydroizolacja powłokowa	0,0
Hydroizolacja powłokowa	0,0
Warstwa kontaktowa / szpachlówka drapano	0,0
Powłoka gruntująca	0,0
	1,0 m
402-SF Izolacja fundamentu + ocieplenie XP920	
Drenaż	1,0
Polistyren ekstrudowany	20,0
Hydroizolacja powłokowa	0,0
Hydroizolacja powłokowa	0,0
Warstwa kontaktowa / szpachlówka drapano	0,0
Powłoka gruntująca	0,0
	21,0 m

412a- SF Izolacja fundamentów istniejących-KS20 - istniejąca izolacja	
Oreznaz	1.
Polistyrzen ekstrudowany	20.
Hydroizolacja powłokowa	0.
Hydroizolacja punktowa	0.
Szpachlówka uszczelniająca	0.
Siłom uszczelniający / mostek szczerw	0.
Warstwa kawatizowa / szpachlówka drapana	21.0
413- SF Izolacja fundamentów istniejących-KPS20-pyłka - brak istniejącej izolacji	
Płyta Mikirowana na kłupiu systemowym	1.
Polistyrzen ekstrudowany	20.
Hydroizolacja powłokowa	0.
Hydroizolacja punktowa	0.
Szpachlówka uszczelniająca	0.
Siłom uszczelniający / mostek szczerw	0.
Powłoka gruntułowa	0.
413a- SF Izolacja fundamentów istniejących-KS20-pyłka - istniejąca izolacja	
Płyta Mikirowana na kłupiu systemowym	1.
Polistyrzen ekstrudowany	20.
Hydroizolacja powłokowa	0.
Hydroizolacja punktowa	0.
Szpachlówka uszczelniająca	0.
Siłom uszczelniający / szpachlówka drapana	21.0
414- SF Izolacja fundamentów istniejących-KPS10 - brak istniejącej izolacji (mostki termiczne)	
Oreznaz	1.
Polistyrzen ekstrudowany	10.
Hydroizolacja powłokowa	0.
Hydroizolacja punktowa	0.
Szpachlówka uszczelniająca	0.
Siłom uszczelniający / mostek szczerw	0.
Powłoka gruntułowa	0.
414a- SF Izolacja fundamentów istniejących-KPS10-pyłka - brak istniejącej izolacji (mostki termiczne)	
Oreznaz	1.
Polistyrzen ekstrudowany	10.
Hydroizolacja powłokowa	0.
Hydroizolacja punktowa	0.
Warstwa kawatizowa / szpachlówka drapana	11.0
415- SF Izolacja fundamentów istniejących-KPS10-pyłka - brak istniejącej izolacji (mostki termiczne)	
Płyta Mikirowana na kłupiu systemowym	1.
Polistyrzen ekstrudowany	10.
Hydroizolacja powłokowa	0.
Hydroizolacja punktowa	0.
Szpachlówka uszczelniająca	0.
Siłom uszczelniający / mostek szczerw	0.
Powłoka gruntułowa	0.
415a- SF Izolacja fundamentów istniejących-KS10-pyłka - istniejąca izolacja (mostki termiczne)	
Płyta Mikirowana na kłupiu systemowym	1.
Polistyrzen ekstrudowany	10.
Hydroizolacja powłokowa	0.
Hydroizolacja punktowa	0.
Warstwa kawatizowa / szpachlówka drapana	11.0

419a -SF Izolacja fundamentów istniejącychX320-okładzina - istniejące izolacje		
1,0	Okładzina kompozytowa	
0,0	Płaski powłozka (podkonstrukcja)	
0,0	Pułapkiener elastyczny	
0,0	Hydroizolacja powłozowa	
0,0	Hydroizolacja powłozowa	
0,0	Wzrostna kartkowania / szpachlowa drapania	25
501 -PS Posadzka na stropie 15 wykładzina		
1,0	Wykładzina winylowa klejona	
0,0	Wykładzina samoprzylepna	
0,0	Jestych	
0,0	Folia PE	
0,0	Folia PE	
0,0	Płyty styropianowe twarde	
0,0	Folia PE	
0,0	Folia PE	15
501a -PS Posadzka na stropie 10 wykładzina		
1,0	Wykładzina winylowa klejona	
0,0	Wykładzina samoprzylepna	
0,0	Jestych	
0,0	Folia PE	
0,0	Folia PE	
0,0	Płyty styropianowe twarde	
0,0	Folia PE	
0,0	Folia PE	10
501b -PS Posadzka na stropie 11 wykładzina		
1,0	Wykładzina winylowa klejona	
0,0	Wykładzina samoprzylepna	
0,0	Jestych	
0,0	Folia PE	
0,0	Folia PE	
0,0	Płyty styropianowe twarde	
0,0	Folia PE	
0,0	Folia PE	11
502 -PS Posadzka na stropie 15 płytki		
1,0	Płytki podłogowe	
0,0	Elastyczna zaprawa klejowa	
0,0	Folia w płynie	
0,0	Jestych	
0,0	Folia PE	
0,0	Folia PE	
0,0	Płyty styropianowe twarde	
0,0	Folia PE	
0,0	Folia PE	15
502a -PS Posadzka na stropie 10 płytki		
1,0	Płytki podłogowe	
0,0	Elastyczna zaprawa klejowa	
0,0	Folia w płynie	
0,0	Jestych	
0,0	Folia PE	
0,0	Folia PE	
0,0	Płyty styropianowe twarde	
0,0	Folia PE	
0,0	Folia PE	10

513-PS Posadzka na płycie fundamentowej wykładzina	
1,0	Wykładzina wtyłkowa klejona
1,0	Wyłwka samoprzylepna
0,0	Jasnyłty
2,0	Folla PE
0,0	Folla PE
0,0	Płyty styropianowe twarde
7,0	Folla PE
0,0	Folla PE
0,0	Beton
11,0 cm	Plasek
514-PS Posadzka na płycie fundamentowej płyty	
0,2*	
1,2*	Płyty podłogowe
0,0	Elastyczna zaprawa klejona
0,0	Folla w płynie
2,0 cm	Jasnyłty
0,0	Folla PE
0,0	Folla PE
1,0	Płyty styropianowe twarde
1,0	Folla PE
0,0	Folla PE
0,0	Beton
2,0 cm	Plasek
515-PS Posadzka na gruncie piętlica	
1,0	
1,0	Płyty podłogowe
0,0	Elastyczna zaprawa klejona
0,0	Folla w płynie
2,0 cm	Jasnyłty
0,0	Folla PE
0,2*	Folla PE
1,2*	Hyznizacja powłokowa
0,0	Hyznizacja powłokowa
0,0	Słcam ucieczkowy / mostek słcozny
0,0	Powłoka gruntułowa
10,0	
521-PS Ocieplenie podłazze nieużytkowe WRM24	
0,0	
0,0	Płyty OSB
0,0	Włwka mineralna twarłwa
0,0	Folla PE
0,0	Folla PE
10,0	
521-PS Posadzka taras nieociepłony	
0,0	Płyty tarasowe
0,0	Podłozkuchla tarasowa
1,0	
1,0	Warstwa separacyjna
0,0	Papa wzmacnionał trytył
0,0	Papa podłozkuchla termozgrzewalna
5,0	Kłry spładowe styropianowe
0,0	Papa paronizacyjna
0,0	Ekstymizny preparat gruntułowy
10,0	
551-PS Izolacja płyty fundamentowej	
0,0	Papa fundamentowa
0,0	Papa fundamentowa
0,0	
0,0	
10,0	
17,0 cm	

621-05	Dach płyta warstwowo PIR	5,0
	Dachowa płyta warstwowo PIR	1,2 ²
		7,0 cm
631-05	Blacha na rękob poddażce użytkowe	
	Blacha na rękob stojący	2,5
	Płyta OSB	1,5
	Płyta poszłowna (szorstka)	4,0 cm
	Membrana paroprzepuszczalna	
	Włosa mineralna (między krokami)	
	Włosa mineralna (pod krokami)	10,0
	Folia paroszczelna	10,0 cm
632-05	Blacha na rękob poddażce nieużytkowe	
	Blacha na rękob stojący	4,0
	Płyta OSB	0,5
	Płyta poszłowna (szorstka)	4,0 cm
	Membrana paroprzepuszczalna	
	Płyta poszłowna (łuskiwy)	2,0
		2,0 cm
633-05	Dach podbitka	
	Włosa mineralna miękką	0,5
	Płyta poszłowna (gładkostruktura)	0,5
	Okladzina kompozytowa	24,0
701-AT	ATyś CM25+EP20+10+tyńk/papka	
	Płyta klejona na łożu systemowym	27,5 cm
	Płyty styropianowe miękkie	
	Cegła ceramiczna	0,5
	Preparat grzybobójczy z zwiększoną przyczepnością	2,5
	Papa parocizyjna	4,0
	Płyty styropianowe miękkie	20,0
	Papa podbitkowa mocowana mechanicznie	0,5
	Papa wierzchnia kryta	0,0
		25,5 cm
702-AT	ATyś CM25+EP20+10+tyńk/blacha na rękob	
	Płyty klejone na łożu systemowym	2,5
	Płyty styropianowe miękkie	4,0
	Cegła ceramiczna	0,5
	Folia paroszczelna	2,0
	Włosa mineralna miękką	0,5
	Membrana paroprzepuszczalna	0,5
	Płyta OSB	4,0
	Blacha cyniowana	20,0
		0,0
703-AT	ATyś CM25+EP20+10+tyńk/papka	
	Tynk zewnętrzny	34,0 cm
	Płyty styropianowe miękkie	
	Cegła ceramiczna	2,5
	Preparat grzybobójczy z zwiększoną przyczepnością	3,0
	Papa parocizyjna	0,0
	Płyty styropianowe miękkie	0,0
	Płyta podbitkowa samoprzylepna	2,5
	Papa z funkcją ochrony przed korozjami	0,5
	Płyta OSB	0,5
		15,0
		0,5
		0,5
		24,5 cm

0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	Pasek stabilizowany cementem
55,0 cm	
802 -DR-Nawierzchnia kolkowa geokształta	
803 -DR-Nawierzchnia pieszka płyty betonowe	
0,5	Betonowe płyty dekoracyjne
6,5	Podtyłka cementowo-plastikowa
25,0	Podbudowa z betonem cementowego
0,0	Pasek
10,0	
0,0	
2,0	
6,27	
62,21 cm	
804 -DR-Nawierzchnia pieszka kostka betonowa	
0,5	Betonowa kostka brukowa
20,0	Podtyłka cementowo-plastikowa
12,0	Podbudowa z betonem cementowego
0,0	Pasek
10,0	
20,0	
33,0 cm	
805 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
806 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
807 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
808 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
809 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
810 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
811 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
812 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
813 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
814 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
815 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
816 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
817 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
818 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	
12,0	
33,0 cm	
819 -DR-Nawierzchnia pieszka geokształta	
0,5	Geokształta wypełniona humusem i obłuska trawą
6,5	Podtyłka plastikowa
18,0	Podbudowa z kruszywa łamanego
20,0	Pasek
10,0	
20,0	

UWAGA:
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

CDF
ARCHITEKCI

76

PLAN

10